



CERTIFIKÁT typu
č. 002-CT/01/2016

pre:

Výrobok: **Systém fólií na sklo SECUR GRIP**

Typy výrobku: **SECUR GRIP 12 MIL v dvoch vrstvách celkovej hrúbky 2x300 µm**
s deklarovanou zvukovou izoláciou vyjadrenou indexom vzduchovej
nepriezvučnosti $R_w = 2$ dB

SECUR GRIP 12 MIL v troch vrstvách celkovej hrúbky 3x300 µm
s deklarovanou zvukovou izoláciou vyjadrenou indexom vzduchovej
nepriezvučnosti $R_w = 3$ dB

SECUR GRIP 15 MIL v dvoch vrstvách celkovej hrúbky 2x380 µm
s deklarovanou zvukovou izoláciou vyjadrenou indexom vzduchovej
nepriezvučnosti $R_w = 3$ dB

SECUR GRIP 15 MIL v troch vrstvách celkovej hrúbky 3x380 µm
s deklarovanou zvukovou izoláciou vyjadrenou indexom vzduchovej
nepriezvučnosti $R_w = 4$ dB

Objednávateľ: A.F.F., s.r.o.
921 01 Piešťany, Radlinského 75

Výrobca: Hanita Coatings RCA Ltd
22885 Kibbutz Hanita, Izrael

Miesto výroby: Hanita Coatings RCA Ltd
22885 Kibbutz Hanita, Izrael

Týmto certifikátom sa potvrdzuje zhoda vlastností uvedeného výrobku: **vzduchová nepriezvučnosť** s technickými požiadavkami uvedenými v STN EN ISO 717-1: 2000 a deklarovanou zvukovou izoláciou.

Popis a použitie: Fólia, zhotovená z materiálu na báze polyesteru, je určená na použitie ako dodatočná zvukovoizolačná vrstva aplikovaná na ploché sklo výplne okien a dverí so zisteným indexom vzduchovej nepriezvučnosti $R_w = 2 \div 4$ dB v závislosti od typu výrobku.

Výsledky skúšok sú uvedené v Súhrne výsledkov skúšok č. 001/NC/11/S zo dňa 22.12.2011.

Tento certifikát platí len pre typy výrobku, ktorých špecifikácia je uvedená v Súhrne výsledkov skúšok č. 001/NC/11/S zo dňa 22.12.2011 a len pre vyššie uvedenú vlastnosť výrobku.

Dátum vydania: **15.01.2016**